

## Risultato dei campionamenti alle emissioni.

Per l'emissione derivante dalla centrale termica, nel rapporto 4774/10, sono state rilevate:

-una concentrazione di carbonio organico totale di 81 mg/Nm superiore quindi al limite stabilito dall'autorizzazione in 50 mg/Nm

-una concentrazione di acido cloridrico di 23,3 mg/Nm , superiore quindi al limite stabilito dall'autorizzazione in 14 mg/Nm

Per l'emissione derivante dalla centrale termica, nel rapporto 4928/10 è stata rilevata una concentrazione di carbonio organico totale di 74 mg/Nm, superiore quindi al limite stabilito dall'autorizzazione in 50 mg/Nm

Per l'emissione derivante dall'essiccatore, nel rapporto 4773/10 è stata rilevata una concentrazione di polveri pari a 51 mg/Nm, superiore quindi al limite stabilito dall'autorizzazione in 50 mg/Nm

Per l'emissione derivante dall'essiccatore, nel rapporto 4927/10 è stata rilevata una concentrazione di polveri pari a 62,9 mg/Nm, superiore quindi al limite stabilito dall'autorizzazione in 50 mg/Nm